

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ
«РЕГИСТР ПОЖТЕСТ»



ПРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №
ССРП-RU.ЧС13.С.00330

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ:

Стеклоткань ЭЗ/1-200П (100) ТУ 5952-003-99544202-2011, изготовитель ОАО «Махачкалинский стекольный завод», РОССИЯ, Республика Дагестан, 367002, г. Махачкала, ул. М. Азизова, д. 28, применяемая для изготовления рукава защитного для дымовых труб:
класс пожарной опасности строительного материала КМ0: НГ (негорючие материалы)
ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» (метод П).

Согласно Руководству по монтажу и эксплуатации рукавов защитных для дымовых труб, отводящих топочные газы от теплогенерирующих аппаратов, работающих на газообразном топливе, и вентиляционных каналов от 16.05.2019 ООО «ПРОМВДПО» рукава защитные применяются путем установки в существующие конструкции дымовых каналов для изоляции от газовых термических потоков, образующихся в результате сгорания топлива нагревательных приборов, работающих на газообразном топливе.



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

Мизина
подпись

Е.Н. Мизина
инициалы, фамилия

Боровикова
подпись

Т.Б. Боровикова
инициалы, фамилия

РП № 0000065